

SINTEF Energi AS Postadresse: Postboks 4761 Torgarden 7465 Trondheim Sentralbord: 73597200

energy.research@sintef.no www.sintef.no/energi Foretaksregister: NO 939 350 675 MVA

SHEAT SYSTEM CEAR

ISO 9001=ISO 14001

OHSAS 18001

## Prosjektnotat

## Brukerhåndbok Kabelsimulator

VERSJON

1.0

FORFATTER(E) Kristian Thinn Solheim

**OPPDRAGSGIVER(E) REN AS** 

PROSJEKTNR 50200654

DATO 2018-06-28

**OPPDRAGSGIVERS REF.** Kåre Espeland

**ANTALL SIDER:** 25

SAMMENDRAG

Denne brukerhåndboken gir en innføring i hvordan belastningsverktøyet er bygget opp og hvordan det brukes. Eksempler på bruk av programmet er gitt i de to siste kapitlene.

UTARBEIDET AV Kristian Thinn Solheim

**GODKJENT AV** Espen Eberg

**PROSJEKTNOTAT NR** AN 18.14.33

SIGNATUR Kristion Thim Solheim SIGNATUR CS/M Elles

GRADERING Fortrolig





## Historikk

versjon 1.0 **DATO** 2018-06-28 VERSJONSBESKRIVELSE Laget for Kabelsimulator versjon 1.

PROSJEKTNR	PROSJEKTNOTATNR	VERSJON	2 21/25
50200654	AN 18.14.33	1.0	2 av 25

## **SINTEF**

## Innholdsfortegnelse

1	INTRO	DDUKSJON4
2	PROG	RAMMET PÅ 1-2-35
3	VERK	TØYETS OPPBYGGING6
	3.1	Hovedskjerm
	3.2	Grøftesnitt
	3.3	Knapperad
	3.4	Kabelgrupper, grøft og omgivelser
	3.5	Kabler (materialer) 10
	3.6	Forlegning 11
		3.6.1 Lysåpning 12
	3.7	Rør
	3.8	Kabler (geometri)
	3.9	Grafikk
	3.10	Resultater
	3.11	Beregningsdata
	3.12	Rapportfunksjon 18
4	ELEKT	RISKE OG TERMISKE PARAMETERE19
5	FORM	ILERError! Bookmark not defined.
6	EKSEN	MPEL 1: ENKEL GRØFT21
7	EKSEN	MPEL 2: AVANSERT GRØFT23



#### 1 INTRODUKSJON

Prosjektet Økning av belastningsevnen til jordkabler er et innovasjonsprosjekt for næringslivet (IPN) med REN som prosjekteier, hvor SINTEF Energi og flere norske industri- og nettselskaper deltar. Prosjektets målsetning er å bidra til økt utnyttelse og pålitelighet i det norske kabelnettet. Belastningsevneprogrammet er et resultat av dette prosjektet.

Denne brukerhåndboken gir en kort innføring i hvordan belastningsverktøyet fungerer ved å gå igjennom menyene og funksjonene som finnes. Det er laget to eksempelgrøfter i de siste kapitlene. Programmet kjøres på en server hos REN, hvor også alle filene lagres. Simuleringstid og lagringsplass er dermed uavhengig av brukerens maskinvare.

Beregningsmodulen er basert på programvaren *COMSOL Multiphysics*, hvor elementmetoden brukes for å løse fysiske modeller. I kabelsimulatoren brukes elektromagnetiske og termiske ligninger for å beregne kablenes belastningsevne. Konveksjon i rør beregnes ut ifra empiriske formler utviklet i dette prosjektet. Dette gjøres uten behov for dyptgående kunnskap om numerisk analyse og termisk modellering. Kabeltemperatur regnes ut i fra valgt, påtrykt strøm. Alle beregninger gir stasjonære verdier.

Programmet er fleksibelt og har stor valgfrihet med tilpasning av grøftesnittet, kabler og materialegenskaper.

#### Grøftesnitt:

Kabler kan forlegges i jordsmonn, rør og betongkanal, og i trekant eller flat forlegning. Lysåpningen mellom kabelgruppene, grøftens vinkel, overdekning og fundamentstørrelse er noen av verdiene som kan endres.

#### Kabler:

Flere kabeltyper er lagt inn i programmets bibliotek, men egne kan også legges inn. Materialer og dimensjon på leder, skjerm, isolasjon og ytterkappe kan modifiseres.

#### Elektrisk og termisk:

Bakketemperatur kan endres og termisk ledningsevne i lednings- og gjenfyllingssone kan settes individuelt. Skjerm kan velges åpen eller lukket.

#### **Resultater:**

Temperatur, effektutvikling i kabel, magnetisk induksjon, impedans og total overføringsevne er noen verdier som regnes ut.

PROSJEKTNR	2
50200654	



#### 2 PROGRAMMET PÅ 1-2-3

En eksempelgrøft åpnes når programmet startes. Denne eksempelgrøften består av 3 kabelgrupper forlagt i trekantforlegning, som vist i Figur 2-1. Gjør ønskede endringer, som å forandre antall kabler, forlegning, lysåpning, og strømpåtrykk. Når det gjøres endringer må geometrien oppdateres. Trykk på "oppdater geometri" for å gjøre dette. Start deretter beregningene ved å trykke på "Kjør" () i knapperaden.

Etter at beregningene er gjennomført vil temperaturprofilen i grøften vises. Temperaturen beregnes ut ifra valgt strømpåtrykk i kablene. Grafer for magnetisk induksjon kan vises, hvor utredningsnivået på  $0.4 \,\mu\text{T}$  er indikert. I resultattabellen vises blant annet overføringskapasitet, tap i ledere og skjerm, impedans og ledertemperatur.

En enkel rapportmal genereres ved å trykke på "generer rapport" ( 🔄 ), Denne inneholder de samme resultatene og figurene som vises i hovedskjermen.

For å legge til eller se de innebyggede kabeltypene, trykk på fanen "Kablene – se eller legg til nye", (🗳).

Best brukeropplevelse fås ved skjermoppløsning på minimum 1920 x 1080 piksler, og med få toolbars, bokmerkerader eller lignende i nettleseren. Chrome anbefales som nettleser.



Figur 2-1: Eksempelgrøft som vises ved oppstart. Grøften kan tilpasses eller brukes som den er.

PROSJEKTNR	PROSJEKTNOTATNR	VERSJON	5 21/25
50200654	AN 18.14.33	1.0	JavzJ

## **SINTEF**

#### **3** VERKTØYETS OPPBYGGING

#### 3.1 Hovedskjerm

Verktøyets hovedskjerm er delt inn i fire deler. Disse er forklart i de kommende avsnittene. Programmet styres fra hovedskjermen. Her må kabeltyper, geometrier, elektriske og termiske verdier fylles inn. Resultater, oversikt over grøftesnitt og grafikk vises også her.



PROSJEKTNR	PROSJEKTNOTATNR	VERSJON	6 av 25
50200654	AN 18.14.33	1.0	
50200654	AN 18.14.33	1.0	



#### 3.2 Grøftesnitt

Notasjonen på geometriske avstander er vist i grøftesnittet. Referansepunkt i vertikal retning er på bakkenivå. Referansepunktet i horisontal retning er fra venstre grøftekant, indikert med en stiplet linje.

Alle kabelgruppene nummereres fra 1-10, fra venstre til høyre. Det er posisjon fra programmets oppstart som er gjeldende.



<b>PROSJEKTNR</b>	PROSJEKTNOTATNR	VERSJON	7 av 25
50200654	AN 18.14.33	1.0	



#### 3.3 Knapperad

Knapperaden består av følgende:

- Fil Lagre filen eller avslutte programmet
- Kjør Starter beregningene
- Hjem Tilbake til hovedskjerm.
- Kabler Viser meny for innebygde og egenkonstruerte kabler, se kapittel 4.8.
- Rapport Genererer rapport i Microsoft Word-format. Se kapittel 4.12.



PROSJEKTNRPROSJEKTNOTATNRVERSJON8 av50200654AN 18 14 331 08 av				
50200654 AN 18 14 33 1 0 0 av	PROSJEKTNR	PROSJEKTNOTATNR	VERSJON	8 av 25
20200034 AN 10.14.22 1.0	50200654	AN 18.14.33	1.0	0 dV 23



## 3.4 Kabelgrupper, grøft og omgivelser

Verdiene som finnes i denne menyen, se Figur 4-2, er.

Antall kabelgrupper	-	Velg antall kabelgrupper, fra 1 til 10.
Grøftevinkel	-	Vinkel på grøft. Kan velges fra 30° til 90°.
Tykkelse beskyttelseslag	-	Tykkelse på ledningssonen over toppunkt på valgt kabel (referanse).
Tykkelse fundament	-	Tykkelse på ledningssonen under valgt kabelgruppe (referanse).
Total grøftedybde	-	Gjenfyllingssonens og ledningssonens totale tykkelse.
Termisk motstand ledningssone	-	Termisk motstand i ledningssone. Velg en forhåndsdefinert verdi, eller skriv inn egen.
Termisk motstand gjenfyllingssone	-	Termisk motstand i gjenfyllingssonen. Velg en forhåndsdefinert verdi, eller skriv inn egen.
Bakketemperatur	-	Fast (isoterm) temperatur på bakken. 15°C brukes ofte i standarder og belastningstabeller.
Rett inn etter dypeste kabel (knapp)	-	Retter inn alle kabelgruppene etter dypeste kabel.

#### Kabelgrupper

Antall kabelgrupper	10 grup	oper 🔻				
Grøft	Enhet	Verdi	Referanse	Omgivelser		
Grøftevinkel:	۰	60		Bakketemperatur:	°C	15
Tykkelse beskyttelseslag	cm	15	Gruppe 1 🔹			
Tykkelse fundament	cm	10	Gruppe 1 🔹			
Total grøftedybde	cm	87.61				
Resistivitet ledningssone	mK/W	1		Kabelnivå		
Resistivitet gjenfyllingssone	mK/W	1			Rett in	n etter dypeste kabel

Figur 4-1: Skjermdump av menyene kabelgrupper, grøft og omgivelser

<b>PROSJEKTNR</b>	PROSJEKTNOTATNR	VERSJON	9 av 25
50200654	AN 18.14.33	1.0	



## 3.5 Kabler (materialer)

Verdiene som finnes i denne menyen, se Figur 4-3, er.

Strømpåtrykk -	RMS-verdi av påtrykt strøm i kabelen
Kabeltype -	Velg kabeltype.
Driftsspenning -	RMS-verdi. Brukes til å beregne overføringskapasitet og di- elektriske tap. Standard verdi er lik kablenes isolasjonsnivå, så dette må settes lik driftsspenningen i anlegget.
Lukket skjerm -	Angir om skjermen er åpen eller lukket.
Leder -	Velg ledermateriale fra liste eller skriv inn egendefinert ledningsevne. Tillatt verdi er mellom $1 \cdot 10^6$ og $1 \cdot 10^8$ S/m.
Isolasjon -	Velg isolasjonsmateriale fra liste.
Skjermtråder -	Velg materiale på skjermtrådene fra liste eller skriv inn egendefinert ledningsevne. Tillatt verdi er mellom 1·10 <sup>6</sup> og 1·10 <sup>8</sup> S/m. Dersom arealet for denne skjermen er lik 0 vil ikke materialvalg påvirke resultatene.
Laminat -	Velg materiale på laminatet fra liste eller skriv inn egendefinert ledningsevne. Tillatt verdi er mellom $1 \cdot 10^6$ og $1 \cdot 10^8$ S/m. Dersom arealet for denne skjermen er lik 0 vil ikke materialvalg påvirke resultatene.
Ytterkappe -	Velg materiale på ytterkappe fra liste.

Kabler	Forlegning	Rør		
				1
Strømp	oåtrykk		А	200
Kabelt	уре			TSLF12kV3x400A/35 🔻
Driftss	penning		kV	12
Lukket	skjerm			√ Ja
leder			S/m	Aluminium
Leuei			-,	
Isolasje	on		W/mK	PE og PEX 🔻
lsolasje Skjerm	on itråder		W/mK S/m	PE og PEX   Kobber
Isolasjo Skjerm Lamina	on tråder at		W/mK S/m S/m	PE og PEX     ▼       Kobber     ▼       Aluminium     ▼

Figur 4-2: Menyfanen "Kabler" (materialer)

PROSJEKTNR
50200654



### 3.6 Forlegning

Verdiene som finnes i denne menyen, se Figur 4-4, er.

Overdekning	Avstand mellom toppunkt på kabel og bakkenivå.
Lysåpning	Avstanden (lysåpningen) mellom to kabelgrupper, eller mellom grøftekanten og en kabelgruppe. Se eksempel på neste side.
Lysåpningsreferanse	Bestemmer hvilken kabelgruppe, eller grøftekant, lysåpningen skal være referert mot. Se eksempel på neste side.
Beskyttelseslag	Tykkelse på ledningssonen over toppunkt på valgt kabel (referanse).
Fundament	Tykkelse på ledningssonen under valgt kabelgruppe (referanse).
Konfigurasjon	Trekant- eller flat konfigurasjon.
Lysåpning venstre	For flat forlegning: Avstand mellom venstre og senterkabel.
Kabelvinkel venstre	For flat forlegning: Vinkel mellom venstre og senterkabel.
Lysåpning høgre	For flat forlegning: Avstand mellom høyre og senterkabel.
Kabelvinkel høgre	For flat forlegning: Vinkel mellom høyre og senterkabel.

		1
Overdekning	cm	70
Lysåpning	cm	7
Lysåpningref.		Venstre grøftekant 🔹
Beskyttelseslag	cm	15
Fundament	cm	10
Konfigurasjon		Trekant 💌
Flat forlegning:		
Flat forlegning: Lysåpning venstre	cm	3
Flat forlegning: Lysåpning venstre Kabelvinkel venstre	cm °	3
Flat forlegning: Lysåpning venstre Kabelvinkel venstre Lysåpning høgre	cm ° cm	3 0 3
Flat forlegning: Lysåpning venstre Kabelvinkel venstre Lysåpning høgre Kabelvinkel høgre	cm ° cm °	3 0 3 0

Figur 4-3: Menyfanen "Forlegning"



#### 3.6.1 Lysåpning

Lysåpningen er avstanden mellom to kabelgrupper, eller mellom grøftekanten og en kabelgruppe.

#### **Eksempel 1**

Lysåpningen for kabelgruppe 3, se eksempel 1 i Figur 4-5, er avstanden fra ytterpunktet på kabelgruppe 2s Sfase til ytterpunktet på kabelgruppe 3s S-fase.

#### Eksempel 2

Dersom kabelgruppe 3 ønskes plassert over gruppe 2 (se eksempel 2), må overdekningen reduseres og referansen endres til kabelgruppe 2.

			Kabel- gruppe 3
			R Lys-
R S∖T ← <sup>l</sup> år	-ys- oning TStap	ys- ning S T	R åpning R S T T S
Kabel-	Kabel-	Kabel-	Kabel- Kabel-
gruppe 1	gruppe 2	gruppe 3	gruppe 1 gruppe 2
	Eksempel 1		Eksempel 2

Figur 4-4: Lysåpning og lysåpningsreferanse

<b>PROSJEKTNR</b>	PROSJEKTNOTATNR	VERSJON	12 av 25
50200654	AN 18.14.33	1.0	



#### 3.7 Rør

Verdiene som finnes i denne menyen, se Figur 4-4, er:

Rør

- Rørdiameter (indre) Veggtykkelse Rørdiameter (ytre)
- Velg om kabelgruppen skal ligge i rør eller ikke
- Rørets indre diameter
- Rørets veggtykkelse
- Rørets ytre diameter

Kabler Forlegning Rør		
		1
Rør		lkke rør ▼
Rørdiameter (indre)	cm	16
Veggtykkelse	cm	0.5
Rørdiameter (ytre)	cm	17

Figur 4-5: Menyfanen "Rør"

PROSJEKTNR	PROSJEKTNOTATNR	VERSJON	13 24 25
50200654	AN 18.14.33	1.0	13 dv 23



#### 3.8 Kabler (geometri)

Et utvalg forhåndsdefinerte kabler er lagt inn i verktøyet. Disse er angitt med isolasjonsnivå, lederareal, lederdiameter, diameter over isolasjon, ytre diameter, areal skjermtråd og areal laminat. Alle verdiene brukes i utregningene.

Forhåndsdofing	arta kablar	ederareal [mm^2]	Lederdiameter [mm	Diameter over isolasjon [mm]	Ytre diameter [mm]	Areal indre skjerm [mm^2]	Areal ytre skjerm [mm^2]	
romanusuemite	che Kabiel		8	15.6	23.3	16	0	
TSLF12kV3x150A/25	12	150	14.1	21.7	29.8	25	0	
TSLF12kV3x240A/35	12	240	18.2	25.8	34.1	35	0	
TSLF12kV3x400A/35	12	400	23.6	31.4	40.3	35	0	
TSLF12kV3x630A/35	12	630	30.4	38.2	47.5	35	0	
TSLF12kV3x800A/50	12	800	34.7	43.4	53.3	50	0	
TSLF12kV3x1000A/50	12	1000	38.7	47.8	58.5	50	0	
TSLF12kV3x1200A/50	12	1200	41.7	50.8	61.7	50	0	
TSLF12kV3x1600A/50	12	1600	48.6	57.7	69	50	0	
TSLF12kV3x2000A/50	12	2000	57.2	66.3	78	50	0	
TSLF24kV3x50A/16	24	50	8	19.3	27.2	16	0	
TSLF24kV3x95A/25	24	95	11.4	22.7	30.8	25	0	
TSLF24kV3x150A/25	24	150	14.1	25.4	33.7	25	0	
TSLF24kV3x240A/35	24	240	18.2	29.5	38.2	35	0	_
Egendefinerte l	kabler							
Egendefinerte I "Miner Iolis opposere kabeldatabasen Kabelnavn minKabel400mm2	kabler Isolasjonsnivå [kV] 12	Lederareal [mm^2] 400	Lederdiameter [mm 23.6	Diameter over isolasjon [mm] 31.4	Ytre diameter [mm] 40.3	Areal indre skjerm[mm^2] 35	Areal ytre skjerm[mm^2] 20	
Kabeldatabasen kabeldatabasen kabeldatabasen	kabler Isolasjonsnivå [kV] 12	Lederareal (mm^2) 400	Lederdiameter (mm 23.6	Diameter over isolasjon [mm] 31.4	Ytre diameter [mm] 40.3	Areal indre skjerm[mm^2] 35	Areal ytre skjerm[mm^2] 20	

Figur 4-6: Forhåndsdefinerte og egendefinerte kabler.

For å legge til nye kabler, trykk på "+"-tegnet. Bestem kabelnavn og skriv inn isolasjonsnivå og kabelgeometri. Merk at punktum (.) angir desimalskille, ikke komma (,). Etter at dette er gjort, trykk "Oppdatere kabeldatabasen" for å legge de nye kablene inn i programmet. Symbolene betyr:



	BROCIEVENOTATING	VERCION	
PROSJEKTNK	PROSJEKTNOTATNR	VERSJON	14 av 25
50200654	AN 18.14.33	1.0	14 01 25



#### 3.9 Grafikk

I grafikkvinduet vises grøftgeometri, to profiler for temperatur og to for magnetfelt.



Figur 4-7: Grafikk for grøftesnitt

Dra rundt på grafikken ved å holde inne høyre museknapp på grafikken og beveg pekeren. Noen av de innebyggede knappene er:

- € Forstørrer/forminsker
- Zoom på merket område
- Viser hele geometrien

PROSJEKTNR	PROSJEKTNOTATNR	VERSJON	15 21 25
50200654	AN 18.14.33	1.0	ID av ZD



#### 3.10 Resultater

Verdiene som regnes ut, se Figur 4-9, er:

Overføringskapasitet [MVA] Strøm [A] Driftsspenning [kV]

Tap ledere [W/m] Tap skjermer [W/m] Tap isolasjon [W/m] Skjermspenning [V/km]

Skjermstrøm [A]

Strøm i skjermtråder [%] Strøm i laminat [%] Lederimpedans [ohm/km] Maksimal ledertemperatur [°C] Kabeltype Isolasjonsnivå [kV] Kabelkapasitans [µF] Tapsvinkel Relativ permittivitet

- Overføringskapasitet.
- Påtrykt symmetrisk strøm (RMS)
- Driftsspenning (RMS)
- Totale tap i lederne for de tre kablene i kabelgruppen
- Totale tap i skjermene for de tre kablene i kabelgruppen.
- Totale tap i isolasjonsmaterialet for de tre kablene i kabelgruppen.
- Spenning (RMS) som bygges opp i skjerm. Viser høyeste verdi for de tre skjermene
- Strøm (RMS) som flyter i skjermene. Viser høyeste verdi for de tre skjermene.
- Andel av skjermstrøm i skjermtrådene
- Andel av skjermstrøm i laminatet
- Gjennomsnittlig lederimpedans for de tre fasene
- Høyeste ledertemperatur
- Kabeltype
- Isolasjonsnivå
- Kabelkapasitans
- Isolasjonens tapsvinkel
- Isolasjonens relative permittivitet

Grafikk Resultater Beregningsdat	а		
Siste simuleringstid 2 min 8	s Tota	l effektutvikling	: 31 W/m
Tittel	Gruppe 1	Gruppe 2	Gruppe 3
Overføringskapasitet [MVA]	4.2	4.2	4.2
Strøm [A]	200.0	200.0	200.0
Driftsspenning [kV]	12.0	12.0	12.0
Tap ledere [W/m]	9.7	9.8	9.7
Tap skjermer [W/m]	0.9	1.0	0.9
Tap isolasjon [W/m]	0.02	0.02	0.02
Skjermspenning [V/km]	-	-	-
Skjermstrøm [A]	23.0	23.5	22.9
Strøm i skjermtråder [%]	100.0	100.0	100.0
Strøm i laminat [%]	0.0	0.0	0.0
Lederimpedans [ohm/km]	0.0892 + 0.094	0.0902 + 0.096	0.089 + 0.0947
Maksimal ledertemperatur [*C]	30.0	30.0	30.0
Kabeltype	TSLF12kV3x40	TSLF12kV3x40	TSLF12kV3x40
Isolasjonsnivå [kV]	12	12	12
Kabelkapasitans [uF/km]	0.49	0.49	0.49
Tapsvinkel	0.001	0.001	0.001
Relativ permittivitet	2.5	2.5	2.5

Figur 4-8: Eksempel	l på resultattabell
---------------------	---------------------

PROSJEKTN	R
50200654	



## 3.11 Beregningsdata

Verdiene som finnes i denne menyen, se Figur 4-10 er:

Kabeltype	-	Kabeltype
Isolasjonsnivå [kV]	-	Isolasjonsnivå
Lederareal [mm <sup>2</sup> ]	-	Nominelt lederareal
Lederdiameter [mm]	-	Lederdiameter
Diameter over isolasjon [mm]	-	Diameter over isolasjon
Ytre diameter [mm]	-	Ytre diameter
Areal skjermtråder [mm <sup>2</sup> ]	-	Areal på skjermtråder
Areal laminat [mm <sup>2</sup> ]	-	Areal på laminat
El. ledningsevne leder [S/m]	-	Elektrisk ledningsevne leder
El. ledningsevne skjerm [S/m]	-	Elektrisk ledningsevne skjerm
El. ledningsevne laminat [S/m]	-	Elektrisk ledningsevne laminat
Term. ledningsevne isolasjon [W/(mK)]	-	Termisk ledningsevne isolasjon
Term. ledningsevne ytterkappe [W/mK)]	-	Termisk ledningsevne ytterkappe
Forlegning	-	Trekant eller flat
Rør	-	Rør eller ikke rør
Skjerm	-	Åpne eller lukkede skjermer
Lysåpning mot venstre kabelgruppe	-	Lysåpning til kabelgruppen til venstre
Overdekning [cm]	-	Avstand mellom bakkenivå og øverste punkt i kabelgruppen

Grafikk	Resultater	Beregningsda	ta		
Siste sin	nuleringstid	2 min 8	s Tota	l effektutvikling	g: 31 W/m
Tittel			Gruppe 1	Gruppe 2	Gruppe 3
Kabelty	pe		TSLF12kV3x40	TSLF12kV3x40	TSLF12kV3x40
Isolasjo	nsnivå [kV]		12	12	12
Lederar	real [mm2]		400.0	400.0	400.0
Lederd	iameter (mn	n]	23.6	23.6	23.6
Diamet	er over isola	asjon [mm]	31.4	31.4	31.4
Ytre dia	ameter [mm	]	40.3	40.3	40.3
Areal s	kjertråder [n	nm2]	35.0	35.0	35.0
Areal la	minat [mm/	2]	0.0	0.0	0.0
El. ledn	ingsevne leo	der [S/m]	3.3E7	3.3E7	3.3E7
El. ledn	ingsevne sk	jerm [S/m]	5.5E7	5.5E7	5.5E7
El. ledn	ingsevne la	minat [S/m]	3.3E7	3.3E7	3.3E7
Term. le	edningsevne	isolasjon [W/	0.286	0.286	0.286
Term. le	edningsevne	ytterkappe [V	0.286	0.286	0.286
Forlegr	ning		Trekant	Trekant	Trekant
Rør			lkke rør	lkke rør	lkke rør
Skjerm			Lukket	Lukket	Lukket
Lysåpni	ing mot ven	stre kabelgrup	-	7.0	7.0
Overde	kning [cm]		70.0	70.0	70.0

#### Figur 4-9: Eksempel på beregningsdata

PROSJEKTNR	PROSJEKTNOTATNR	VERSJON	17 21 25
50200654	AN 18.14.33	1.0	17 av 25



#### 3.12 Rapportfunksjon

En rapport i Word-format med resultater, beregningsdata og figurer lages ved å trykke på knappen "Generer rapport", som vist i Figur 4-10. Utsnittet av figurene blir tilsvarende som vises i hovedskjermen. For å endre utsnittet i rapporten må utsnittet endres i hovedskjermen.



Figur 4-10: Knapperad

PROSJEKTNR	PROSJEKTNOTATNR	VERSJON	19 20 25
50200654	AN 18.14.33	1.0	10 av 23



#### 4 ELEKTRISKE OG TERMISKE PARAMETERE

Termiske og elektriske konstanter brukt er gitt i tabellene under.

Tabell 4-1: Elektrisk ledningsevne/resistivitet ved 20°C. Egendefinert verdi kan settes for hver kabelgruppe i programmet.

Parameter	Ledningsevne	Resistivitet	Referanse
Aluminium	$3.3 \cdot 10^7 \text{ S/m}$	3.03 ·10 <sup>-8</sup> Ωm	IEC 60228 <sup>1</sup>
Kobber	$5.5 \cdot 10^7  \text{S/m}$	1.81 ·10 <sup>-8</sup> Ωm	IEC 60228 <sup>2</sup>
Bly	$0.5 \cdot 10^7  \text{S/m}$	2.00 ·10 <sup>-8</sup> Ωm	IEC 60228

Merk 1: Varierer fra  $3.2-3.4 \cdot 10^7$  S/m i normen

Merk 2: Varierer fra 5.3-5.7  $\cdot 10^7$  S/m i normen

Tabell 4-2: Temperaturkoeffisient ved 20°C

Parameter	Verdi	Enhet	Referanse
Kobber	$0.004^{1}$	1/K	IEC 60287-1-1
Aluminium	$0.004^{1}$	1/K	IEC 60287-1-1
Bly	0.004	1/K	IEC 60287-1-1

Merk 1: I standarden oppgis koeffisienter på 0.00393 og 0.00403 for hhv. kobber og aluminium. Dette gir et avvik i varmeutvikling på 0.2-0.4% ved 90°C, noe som ansees som akseptabelt.

Tabell 4-3: Termisk motstand for isolasjonsmaterialer og kapper

Parameter	Verdi	Enhet	Referanse
PEX og PE	3.5	mK/W	IEC 60287-2-1, tabell 1
Impregnert papir	6.0	mK/W	IEC 60287-2-1, tabell 1
PVC	6.0	mK/W	IEC 60287-2-1, tabell 1
Naturgummi	5.0	mK/W	IEC 60287-2-1, tabell 1
Jordsmonn (IEC)	1.0	mK/W	IEC 60287-3-1, kap 4.10
Rørvegg (PVC)	6	mK/W	IEC 60287-2-1, tabell 1



Parameter	Verdi	Enhet	Referanse
Kabel	0.8	-	-
Rør	0.8	-	-

Tabell 4-5: Relativ permittivitet (e<sub>r</sub>) for isolasjonsmaterialer

Parameter	Verdi	Enhet	Referanse
XLPE og PE	2.5	I	IEC 60287-1-1
Impregnert papir	4	-	IEC 60287-1-1
PVC	8	-	IEC 60287-1-1
Naturgummi (EPR)	3	-	IEC 60287-1-1

Tabell 4-6: Tapsvinkel (tan  $\delta$ ) for isolasjonsmaterialer

Parameter	Verdi	Enhet	Referanse
XLPE og PE	0.001	-	IEC 60287-1-1
Impregnert papir	0.01	-	IEC 60287-1-1
PVC	0.1	-	IEC 60287-1-1
Naturgummi (EPR)	0.005	-	IEC 60287-1-1



#### 5 EKSEMPEL 1: ENKEL GRØFT

I dette skal belastningsevnen på tre 400 mm<sup>2</sup> 12 kV TSLF-kabler i trekantforlegning beregnes. Disse driftes ved 10 kV. Lysåpning mellom kablene er 7 cm. Overdekning skal være 70 cm, beskyttelseslaget 15 cm og fundamenter 10 cm. Overflatetemperatur er 15°C, og motstand på jordsmonnet er 1 mK/W. Kabeltype og grøftedimensjonnee er like som eksempelgrøften ved oppstart og endres ikke.

- 1 Velg 3 Kabelgrupper
- 2 Trykk knappen **Oppdater geometri**
- 3 Sett **Strømpåtrykk** til 400 A for alle kabelgruppene
- 4 Trykk knappen **Kjør**

Maksimal oppnådd temperatur vil bli 87°C. Resterende resultater er vist på neste side.

Kabelgrupper	3 grup	iper 🔹	1				Canto Oppd	Resultater	Temperatu	ur ) (	Temperaturp	rofil 🚺 🚺 🚺	Magnetfeltprof	ณ (	Magnetfeltlinje
Grøft	Enhet	Verdi	Refe	anse (	Omgivelser		ର୍ ର	A .	0						
ārøftevinkel:		60		c	verflatetemperatura	*C 15	0.3	1		4	de	1		4	1
ykkelse beskyttelseslag	cm	15	Gruppe 1	w.]			0.2	-							
vikkelse fundament	em	10	Gruppe 1	*			-0.1						1		
otal grøftedybde	cm	87.61					-0.2	-		1			/		
esistivitet ledningssone	mK/W	1	Normal (IE	(C) + K	abelnivå		-0.4	-		/		/			
esistivitet nienfullinnssone	mK/W	1 6	Normal (18	n •]		Rett inn etter rivnerte kah	-0.6	-				. /			
							-0.8 0.9 -1 -1.1 -1.2	-1.5	4	-0.5	6	0.5	1	1.5	5
Cabler Forlegning Rar		1	2		3		-0.8 -0.9 -1 -1.1 -1.2	- 		-0.5	0	0.5	1	1.5	2
abler Forlegning Rar Zverdekning	cm	1	2		3		-0.8 -0.9 -1 -1.1 -1.2	4.5	-1	-0.5	6	0.5	1	1.5	2
Gabler Forlegning Rar Overdekning Lysåpning	cm	1 70 7	2 70 7		3 70 7		-0.8 0.9 -1 -1.1 -1.2	-1.5	4	-0,5	6	0.5	1	1.5	2
Gabler Forlegning Rar Overdekning Lysåpning Lysåpningef.	cm cm	1 70 7 Venstre grøftekant	2 70 7 • Grup	pel •	3 70 7 Gruppe 2	*	-0.8 0.9 -1 -1.1 -1.2	4.5	4	-0,5	6	0.5	1	1.5	2
Kabler Forlegning Rar Overdekning Lysåpning Lysåpningref. Beskyttelseslag	cm cm	1 70 7 Venstre graftekant 15	2 70 7 Grup 15	pe 1	3 70 7 Gruppe 2 15	×	0.8 0.9 1 4.1 1.2	4.5	4	-0.5	0	0.5	1	1.5	2
(abler Forlegning Rar Dverdekning ysšpning ysšpningref. Jeskyttelseslag fundament	cm cm cm	1 70 7 Venstre groftekant 15 10	2 70 7 Grup 15 10	ope 1	8 70 7 Gruppe 2 15 10	×	0.8 0.9 1 1 4.1 1.2		Ľ	-0.5	6	0.5	1	1.5	2
Gabler Forlegning Ray Overdekning ysšpning ysšpningeref. Beskyttelseslag fundament Canfigurasjon	cm cm cm	1 70 7 Venstre graffelant 15 10 Trekant	2 70 7 Grup 15 10	pe! . unt ▼	3 70 7 Gruppe 2 15 10 Trekant	•	0.8 0.9 1 1.1 1.2	-1.5	4	-0.5	0	0.5	1	1.5	2
Gebler Forlegning Rar Overdekning Lysåpning Lysåpningef. Beskyttelseslag Fundament Kanfigurasjon Flat forlegning:	cm cm cm	1 70 7 Verste grafiekant 15 10 Trekant	2 70 7 Grup 15 10 • Trel	ope 1 •	8 70 7 Gruppe 2 15 10 Trekant	•	0.9 0.9 1 1.1 1.2	4.5	4	-0.5	5	0.5	1	1.5	2
Tabler Forlegning Rar Dverdekning ysåpning ysåpninget. Bekyttelsestag fundament Configurasjon Tlat forlegning: ysåpning venstre	cm cm cm cm	1 70 7 Venstie graftekant 15 10 Tirekant 3	2 70 7 Grup 15 10 • Tree	ope I •	3 70 7 Cruppe 2 15 10 (Trekant	•	0.8 0.9 1 1.1 1.2	1.5	4	40.5	5	0.5	1	1.5	2
Kabler Forlegning Rar Overdekning Lysäpning Lysäpning Lysäpning verster Konfigurasjon Flat forlegning: Lysäpning verstre Kabelvinkel verstre	cm cm cm cm	1 70 7 Venstre groffekant 15 10 Trekant 3 0	2 70 7 Grup 15 10 • Tree	pe! .	8 70 7 Gruppe 2 15 10 Trekant	•		4.5	4	40.5	6	0.5	1	1.5	2
Kabler Forlegning Rar Overdekning Lysåpning Lysåpning Fundament Konfigurasjon Flat forlegning: Lysåpning venstre Kabelvnikel venstre Lysåpning høngre	cm cm cm cm cm • cm	1 70 7 Ventre grafiekant 15 10 Trekant 3 0 3	2 70 7 15 10 * Tree	ope 1 •	3 70 7 Gruppe 2 15 10 ) [Trekant 3 0 3	•	0.8 0.9 1 1.1 1.2	4.5	4	-0.5	6	0.5	5	1.5	2

Kabler Forlegning Rør				
		1	2	3
Strømpåtrykk	A	400	400	400
Kabeltype		TSLF12kV3x400A/35 🔻	TSLF12kV3x400A/35 ▼	TSLF12kV3x400A/35 ▼
Driftsspenning	kV	10	10	10
Lukket skjerm		√ Ja	√ Ja	√ Ja
Leder	S/m	Aluminium 🔻	Aluminium 🔻	Aluminium 🔻
Isolasjon	W/mK	PE og PEX 💌	PE og PEX 💌	PE og PEX 💌
Indre skjerm	S/m	Kobber 🔻	Kobber 🔻	Kobber 🔻
Ytre skjerm	S/m	Bly	Bly 🔻	Bly 💌
Ytterkappe	W/mK	PE og PEX 🔻	PE og PEX 🔻	PE og PEX 🔻

PROSJEKTNR	PROSJEKTNOTATNR	VERSJON	21 av 25
50200654	AN 18.14.33	1.0	21 av 25



Grafikk Resultater Beregningsdat	ta									
Siste simuleringstid 2 min 3	39 s Tota	l effektutvikling	: 146 W/m		Ter	mperatur oppnå	ådd:		87 °C	
Tittel	Gruppe 1	Gruppe 2	Gruppe 3	Gruppe 4	Gruppe 5	Gruppe 6	Gruppe 7	Gruppe 8	Gruppe 9	Gruppe 10
Overføringskapasitet [MVA]	6.9	6.9	6.9							
Strøm [A]	400.0	400.0	400.0							
Driftsspenning [kV]	10.0	10.0	10.0							
Tap ledere [W/m]	46.3	47.2	46.3							
Tap skjermer [W/m]	3.2	3.4	3.2							
Tap isolasjon [W/m]	0.02	0.02	0.02							
Skjermspenning [V/km]	-	-	-							
Skjermstrøm [A]	38.8	39.2	38.8							
Strøm i skjermtråder [%]	100.0	100.0	100.0							
Strøm i laminat [%]	0.0	0.0	0.0							
Lederimpedans [ohm/km]	0.1032 + 0.095	0.1054 + 0.097	0.1031 + 0.095							
Maksimal ledertemperatur [*C]	83.0	87.0	83.0							
Kabeltype	TSLF12kV3x40	TSLF12kV3x40	TSLF12kV3x40							
Isolasjonsnivå [kV]	12	12	12							
Kabelkapasitans [uF/km]	0.49	0.49	0.49							
Tapsvinkel	0.001	0.001	0.001							
Relativ permittivitet	2.5	2.5	2.5							



PROSJEKTNR	PROSJEKTNOTATNR	VERSJON	22 av 25
50200654	AN 18.14.33	1.0	22 00 25



#### 6 EKSEMPEL 2: AVANSERT GRØFT

Dette eksempelet består av åtte kabelgrupper; seks 400mm<sup>2</sup> TSLF 12 kV og to 1200 mm<sup>2</sup> TSLF 145 kVkabelgrupper. De driftes ved henholdsvis 10 kV og 130 kV. Belastningsevnen til de to 145 kVkabelgruppene skal finnes når 12 kV-kablene er belastet 230 A. Skjermene er lukket på distribusjonskablene, åpne på høyspentkablene. Det skal være 10 cm lysåpning mellom høyspentkablene, 20 cm til distribusjonskablene og 5 cm mellom distribusjonskablene. Overdekning til høyspentkablene skal være 70 cm. Det skal være 15 cm fundament og beskyttelseslag. 10 cm avstand til 30° grøftekant. Grøftesnittet er gitt i Figur 8-1.



Figur 8-1: Grøftesnitt med 2 høyspent- og 6 distribusjonskabler. Avstander er gitt i cm.

- 1 Velg 8 kabelgrupper
- 2 Trykk på knappen **Oppdater geometri**
- 3 Velg fanen **Kabler**
- 4 Velg **Kabeltype** "TSLF 145kV 3x 1200 A/50" for kabelgrupper 1 og 2
- 5 Sett **Driftsspenning** til 130 kV for kabelgrupper 1 og 2
- 6 Huk vekk **Lukket skjerm** for kabelgrupper 1 og 2
- 7 Trykk på knappen **Rett inn etter dypeste kabel**





- 8 Trykk på fanen **Forlegning**
- 9 Sett Lysåpning lik 10 cm for Kabelgrupper 1 og 2
- 10 Sett Lysåpning lik 20 cm for Kabelgruppe 3 og 6
- 11 Sett Lysåpning lik 10 cm for Høgre kant
- 12 Sett Lysåpning lik 5 cm for kabelgrupper 4, 5, 7 og 8
- 13 Sett **Overdekning** lik 68.9 cm\* for kabelgrupper 6, 7 og 8
- 14 Sett Lysåpningsref. lik Gruppe 2 for kabelgruppe 6
- 16 Sett **Tykkelse beskyttelseslag** lik 15 cm
- 16 Sett **Referanse Tykkelse beskyttelseslag** til Gruppe 6
- 18 Trykk knappen **Oppdater geometri**

\* Ytre diameter til 12 kV-kablene er 4 cm. Diameteren til trekantforlegningen er 4 cm  $\cdot$   $(2+\sqrt{3}/2) = 7.5$  cm. Lysåpningen skal være 5 cm. Original overdekning var 79.8 cm. Ny overdekning blir da (79.8 - 7.5 - 5) cm  $\approx 67$  cm



- 16 Trykk på fanen **Kabler**
- 17 Sett **Strømpåtrykk** lik 230 A for Kabelgrupper 3-8
- 18 Sett **Strømpåtrykk** lik 720 A for Kabelgrupper 1 og 2
- 19 Trykk på knappen **Kjør**

Temperatur blir 90°C for en strøm på 715 A i hver av 145 kV-kablene. Dette tilsvarer en overføringskapasitet på 161 MVA. Resultatene er vist på neste side.

PROSJEKTNR
50200654

## **()** SINTEF

# Note: 19 Kabelon:

Antail kabelgrupper	8 grupper		•					
Grøft	Enhet	Verdi		Referanse		Omgivelser		
Grøftevinkel:		60				Overflatetemperatur:	۰с	15
Tykkelse beskyttelseslag	cm	15		Gruppe 1	•			
Tykkelse fundament	sm	10		Gruppe 1	*)			
Total graftedybde	cm	97,4						
Resistivitet ledningssone	mK/W	1		Normal (IEC)	*	Kabelnivå		
Resistivitet gjenfyllingssone	mK/W	1		Normal (IEC)	*		Ret	t inn etter dypeste kabe



						-1.1			
						-1.2 -0.5	0	0.5 1	1.5
labler Forlegning Re	50		17		18				a.
itrømpåtrykk	Â.	720	720	3 1230	230	230	230	230	230
Cabeltype		TSLF145kV3x1200A/	TSLF145kV3x1200A/	TSLF12kV3x400A/35 •					
Driftsspenning	kV	130	130	10	10	10	10	10	10
Lukket skjerm		□ Ja	□Ja	[√] Ja	⊠Ja	i⊠Ja	[√] Ja	⊡Ja	₩J.a
Leder	S/m	Aluminium	·] [Aluminium ·	Aluminium •	Aluminium 🔻	Aluminium 🔻	Aluminium 🔻	Aluminium 🔻	Aluminium 🔹
Isolasjon	W/mK	PE og PEX	PE og PEX •	PE og PEX •	PE og PEX +				
indre skjerm	S/m	Kobber	Kobber •	Kobber •	Kobber •	Kobber •	Kobber •	Kobber •	Kobber *
'tre skjerm	S/m	Bly	Bly	• Bly •	Bly •	Bly +	Bly *	Bly 💌	Bly *
Ytterkappe	W/mK	PE og PEX	PE og PEX	PE og PEX *	PE og PEX 💌	PE og PEX •	PE og PEX *	PE og PEX *	PE og PEX *

#### Grafikk Resultater Beregningsdata

Siste simuleringstid	3 min 44 s To	otal effektutvikling	j: 213 W/m	1	Te	mperatur oppn	ådd:		90 °C
Tittel	Gruppe 1	Gruppe 2	Gruppe 3	Gruppe 4	Gruppe 5	Gruppe 6	Gruppe 7	Gruppe 8	Grupp
Overføringskapasitet [MV	A] 161.0	161.0	4.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	
Strøm [A]	715.0	715.0	230.0	230.0	230.0	230.0	230.0	230.0	
Driftsspenning [kV]	130.0	130.0	10.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	
Tap ledere [W/m]	55.1	56.1	15.3	15.2	14.9	15.1	15.1	14.8	
Tap skjermer [W/m]	2.1	2.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.1	1.0	
Tap isolasjon [W/m]	1.16	1.16	0.02	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	
Skjermspenning [V/km]	52.6	52.7	-	-	-	-	-	-	
Skjermstrøm [A]	-	-	23.0	23.1	22.8	23.0	23.3	22.7	
Strøm i skjermtråder [%]	-	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
Strøm i laminat [%]	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Lederimpedans [ohm/km	0.0373 + 0.1	111 0.038 + 0.112	0.1023 + 0.095	0.1029 + 0.095	0.0996 + 0.093	0.1025 + 0.093	0.1025 + 0.096	0.0989 + 0.093	
Maksimal ledertemperatu	ır [*C] 85.0	90.0	80.0	79.0	73.0	79.0	78.0	72.0	
Kabeltype	TSLF145kV3	x1 TSLF145kV3x1	TSLF12kV3x40	TSLF12kV3x40	TSLF12kV3x40	TSLF12kV3x40	TSLF12kV3x40	TSLF12kV3x40	
Isolasjonsnivå [kV]	145	145	12	12	12	12	12	12	
Kabelkapasitans [uF/km]	0.22	0.22	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	
Tapsvinkel	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
Relativ permittivitet	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	



Teknologi for et bedre samfunn www.sintef.no